

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PIEMONTE

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

**STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO
E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI**



GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE: EVOLUZIONE NORMATIVA E PROSPETTIVE

Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO

Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².	- Fino a 50 posti letto; - Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m²	- Strutture fino a 100 posti letto; - Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²	Oltre 100 posti letto





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

STATO NORMATIVO



In alternativa



DM 18/09/2002 *«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private»*

DM 03/08/2015 *«Codice di Prevenzione Incendi»*

DM 29/03/2021 *«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie»* (RTV11)



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI


DM 18 settembre 2002

CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

STRUTTURA DELL'ALLEGATO

Titolo I	Definizioni e classificazione
Titolo II	Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
Titolo III	Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
Titolo IV	Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova costruzione. Strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione. Strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 18 settembre 2002

CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

STRUTTURE SANITARIE ESISTENTI (art. 4)

Sono adeguate alle disposizioni riportate al Titolo III entro i termini temporali di cui al successivo art. 6 (**entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto**).

Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:

- a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;
- b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.



26/12/2007




LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

AGGIORNAMENTO DEL DM 18 settembre 2002

Art. 6 co. 2 della LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. «*legge Balduzzi*») di conversione del DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 «*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*»

Aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche



DM 19 marzo 2015 «*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*»

percorsi differenziati di adeguamento delle strutture esistenti secondo scadenze temporali stabilite.

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026




LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 19 marzo 2015

STRUTTURA DELL'ALLEGATO DEL DM 18/09/2002



Titolo I	Definizioni e classificazione
Titolo II	Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
Titolo III	Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
Titolo IV	Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova costruzione . Strutture, fino a 25 posti letto , che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione . Strutture esistenti , fino a 25 posti letto , che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
Titolo V	Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio

MODIFICHE APPORTATE DAL DM
19/03/2015

→ Titolo III sostituito integralmente
dall'Allegato I del DM 15/03/2015



→ Titolo IV sostituito integralmente
dall'Allegato II del DM 15/03/2015



→ Titolo V introdotto dall'Allegato
III del DM 15/03/2015



GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026






LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 19 marzo 2015

PIANO DI ADEGUAMENTO – *art. 2 comma 1* (ADEGUAMENTO ORIZZONTALE)

Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto (*adeguamento ai requisiti antincendio di cui al titolo III del DM 18/09/2002*)



I ^a scadenza	24 aprile 2016	<i>a)</i> Valutazione progetto (cat. B e C) relativo al completo adeguamento dell'attività; <i>b)</i> 1° SCIA (punti: 17.1, co. 2, esclusa lett. e); 17.2.4; 17.3.1, co. 2; 17.4.1, co. 1; 17.5, co. 1 e 7; 18.2; 19.1, 19.2; 20; 21 e 22)
II ^a scadenza	24 aprile 2019	<i>c)</i> 2° SCIA (punti 13.3; 14; 15.2, co. 1, lett. f), g), h); 15.4; 17.1, co. 1, co. 2, lett. e); 17.2.1; 17.2.2; 17.2.3; 17.2.5; 17.3.1, co. 1; 17.3.2; 18.5)
III ^a scadenza	24 aprile 2022	<i>d)</i> 3° SCIA (punti 15.5.1, co. 1, 3, 7; 15.5.2; 15.6; 17.4, escluso il co. 1 del punto 17.4.1; 17.5 esclusi i co. 1 e 7; 18.1; 18.3; 18.4; 19.3)
IV ^a scadenza	24 aprile 2025	<i>e)</i> SCIA FINALE (rimanenti punti)

La SCIA deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendi (titolo V).

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026






LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 19 marzo 2015

PIANO DI ADEGUAMENTO – *art. 2 comma 2* (ADEGUAMENTO PER LOTTI O VERTICALE)

Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto (*adeguamento ai requisiti antincendio di cui al titolo III del DM 18/09/2002*)



I ^a scadenza	24 aprile 2016	<i>a)</i> Valutazione progetto (descrizione di tutti i singoli lotti); <i>b)</i> 1° SCIA (punti 17.1, co. 2, esclusa lett. e); 17.2.4; 17.3.1, co. 2; 17.4.1, co. 1; 17.5, co. 1 e 7; 18.2; 19.1, 19.2; 20; 21 e 22
II ^a scadenza	24 aprile 2019	<i>c)</i> 2° SCIA (completo adeguamento di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura)
III ^a scadenza	24 aprile 2022	<i>d)</i> 3° SCIA (completo adeguamento di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura)
IV ^a scadenza	24 aprile 2025	<i>e)</i> SCIA FINALE (completo adeguamento di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura)

La SCIA deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendi (titolo V).

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026






LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 19 marzo 2015

PIANO DI ADEGUAMENTO – art. 3 comma 1

Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m² (*adeguamento ai requisiti antincendio di cui al titolo IV, Capo II, del DM 18/09/2002*)



I ^a scadenza	24 ottobre 2015	a) Punti: 26.1.3; 26.2; 26.2.1, co. 2; 26.4, co. 1 e 7; 27; 29; 30; 31
II ^a scadenza	24 ottobre 2018	b) Punti: 23.1; 24.2, co. 1, lett. f), g), h); 24.3; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.4; 26.2.1, co. 1; 26.2.2; 26.3; 26.4 esclusi i co. 1 e 7; 28
III ^a scadenza	24 ottobre 2021	c) Restanti punti

Ad ognuna delle scadenze temporali deve essere presentata al Comando la SCIA.

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026






LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 19 marzo 2015

PIANO DI ADEGUAMENTO – art. 3 comma 4

Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m² (adeguamento ai requisiti antincendio di cui al titolo IV, Capo III, del DM 18/09/2002)



I ^a scadenza	24 aprile 2016	a) Valutazione progetto relativo al completo adeguamento dell'attività; b) 1° SCIA (punti: 36.1, co. 1 e 2, lett. a), b), c), d); 36.2.4; 36.3; 36.3.1, co. 2; 36.5, co. 1 e 7; 37.2; 38.1, 38.2; 39; 40)
II ^a scadenza	24 aprile 2019	c) 2° SCIA (punti: 32.1; p 33; p 34.2, co. 1, lett. f), g), h); 34.4; 36.1, co. 2, lett. e); 36.2.1; 36.2.2; 36.2.3; 36.2.5; 36.3.1, co. 1; 36.3.2; 36.4; 36.5 esclusi co. 1 e 7; 37.1; 37.5; 38.3
III ^a scadenza	24 aprile 2022	d) SCIA FINALE (rimanenti punti)

Eccezioni:

- a) sia stata presentata SCIA;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

La SCIA deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendi (titolo V).

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 19 marzo 2015

DISPOSIZIONI FINALI – *art. 5*

È fatta salva la **facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto** per le strutture esistenti di cui all'art. 2 (strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto) per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/09/2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del DM 18/09/2002.



In caso di **mancato esercizio di tale opzione**, gli enti e i privati responsabili delle strutture

- presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2 (**entro il 24 aprile 2025**),
- e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera *b*). (**adempimento della 1° FASE entro il 24 aprile 2016**)





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:


STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 20 febbraio 2020

DM 20 febbraio 2020 «*Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015*»

Necessità di rivedere le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie di cui agli articoli 2 e 3 del DM 19 marzo 2015

Proroga di UN ANNO dei termini di adeguamento



Strutture sanitarie che:

- hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015
- e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

DM 20 febbraio 2020

- Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto (art. 2 co. 1 e 2 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza	IV ^a scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2019	24 aprile 2022	24 aprile 2025

↓
24 aprile 2020

↓
24 aprile 2023

- Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m² (art. 3 co. 1 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza
24 ottobre 2015	24 ottobre 2018	24 ottobre 2021

↓
24 ottobre 2019

↓
24 ottobre 2022

- Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m² (art. 3 co. 4 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2019	24 aprile 2022

↓
24 aprile 2020

↓
24 aprile 2023

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026






LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Milleproroghe 2023

Art. 2 comma 9-*bis* del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022 n. 198 «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*», convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Proroga di TRE ANNI dei termini di adeguamento



Strutture sanitarie che:

- hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015 e successive modificazioni
- e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Milleproroghe 2023

- Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto (art. 2 co. 1 e 2 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza	IV ^a scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2020	24 aprile 2023	24 aprile 2025
	↓	↓	↓
	24 aprile 2023	24 aprile 2026	24 aprile 2028



Possibilità di non optare per l'adesione al piano di adeguamento per fasi

- SCIA relativa al completo adeguamento entro il 24 aprile 2028
- Avvenuto adempimento della 1^a FASE entro il 24 aprile 2016

- Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m² (art. 3 co. 1 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza
24 ottobre 2015	24 ottobre 2019	24 ottobre 2022

- Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m² (art. 3 co. 4 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2020	24 aprile 2023



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Situazione attuale e proposta

- Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto (art. 2 co. 1 e 2 del DM 19/03/2015)

I ^a scadenza	II ^a scadenza	III ^a scadenza	IV ^a scadenza
24 aprile 2016	24 aprile 2023	24 aprile 2026	24 aprile 2028

CRITICITÀ SEGNALATE

- Difficoltà nel presentare la 3^o SCIA entro il 24 aprile 2026
- Per alcune strutture non è stato possibile presentare la 1^o SCIA di alcune porzioni entro il 24 aprile 2016

nuovo provvedimento
normativo di proroga?

Proroga di XXX ANNI degli ultimi due
step

Possibilità di presentare la 1^o SCIA entro
il termine del 31 dicembre 2026

Presentazione della SCIA FINALE entro il
termine del 24 aprile 20XX?

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO

Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026

